

火災時倒壊防止構造の防火区画に求められる通常火災終了時間防火設備 (T：固有通常火災終了時間)

通常火災終了時間防火設備	90分<T	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災終了時間両面に遮炎性能を持つ国交大臣認定品</li> </ul>	令元国交告 193 号第 3 項
	75分<T≦90分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の防火設備</li> <li>・鉄製骨組の両面に 1mm の鉄板貼+ケイ酸カルシウム板 30mm</li> <li>・両面に 1mm 以上の鋼板等を貼った鋼製特定防火設備</li> <li>・1.8mm 以上の鋼板製の特定防火設備</li> <li>・厚 30mm 以上の繊維強化セメント板でつくられた防火設備</li> </ul>	平 27 国交告 250 号第 2 第 1 号ロ 平 27 国交告 249 号第 1 号イ (2)
	60分<T≦75分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の防火設備</li> <li>・75 分間防火設備の国交大臣認定品</li> <li>・両面に 0.8mm 以上の鋼板貼った鋼製特定防火設備</li> <li>・1.6mm 以上の鋼板製の特定防火設備</li> <li>・厚 28mm 以上の繊維強化セメント板でつくられた防火設備</li> </ul>	令元国交告 193 号第 1 第 9 号
	45分<T≦60分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の防火設備</li> <li>・特定防火設備</li> </ul>	
	45分=T	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の防火設備</li> <li>・両面 20 分遮炎性能防火設備</li> </ul>	