

小社出版物につきまして、下記の訂正がございます。ここに訂正し、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

『ラクラク突破の消防設備士4類 解いて覚える!問題集 第3版』 正誤表

2026年7月29日

章	頁	該当箇所	誤（訂正前）	正（訂正後）																																				
第9章	249	問題3 凡例	凡例 <table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td>受信機</td><td>P型1級</td></tr><tr><td></td><td>機器収容箱</td><td>発信機、表示灯、地区音響装置内蔵</td></tr><tr><td></td><td>差動式スポット型感知器</td><td>2種</td></tr><tr><td></td><td>定温式スポット型感知器</td><td>1種 75℃ 防水型</td></tr><tr><td></td><td>光電式スポット型感知器</td><td>2種</td></tr></table>	記号	名称	備考		受信機	P型1級		機器収容箱	発信機、表示灯、地区音響装置内蔵		差動式スポット型感知器	2種		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型		光電式スポット型感知器	2種	凡例 <table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td>受信機</td><td>P型1級</td></tr><tr><td></td><td>機器収容箱</td><td>発信機、表示灯、地区音響装置内蔵</td></tr><tr><td></td><td>差動式スポット型感知器</td><td>2種</td></tr><tr><td></td><td>定温式スポット型感知器</td><td>1種 75℃ 防水型</td></tr><tr><td></td><td>光電式スポット型感知器</td><td>2種</td></tr></table>	記号	名称	備考		受信機	P型1級		機器収容箱	発信機、表示灯、地区音響装置内蔵		差動式スポット型感知器	2種		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型		光電式スポット型感知器	2種
記号	名称	備考																																						
	受信機	P型1級																																						
	機器収容箱	発信機、表示灯、地区音響装置内蔵																																						
	差動式スポット型感知器	2種																																						
	定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型																																						
	光電式スポット型感知器	2種																																						
記号	名称	備考																																						
	受信機	P型1級																																						
	機器収容箱	発信機、表示灯、地区音響装置内蔵																																						
	差動式スポット型感知器	2種																																						
	定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型																																						
	光電式スポット型感知器	2種																																						
第9章	250	問題4 解答&解説	① 床面積は630㎡で階段、EV、 DS (EVの背面)の面積を引くと、574㎡です。したがって、警戒区域は1つです。	① 床面積は630㎡で階段、EV、 PS (EVの背面)の面積を引くと、574㎡です。したがって、警戒区域は1つです。																																				
第10章	265	問題6 (3)	免状の交付を受けた日 から 2年以内に第1回目の講習を受けなければならない。	免状の交付を受けた日 以降における最初の4月1日 から2年以内に第1回目の講習を受けなければならない。																																				